



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 145 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: MERIDA

Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN: Ver etiqueta de datos CE en modelo.

USO PREVISTO: Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Organismo notificado, Nº 1015
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
Nº de reporte de test: 30-12038-T-1

- Disposición con la que cumple UNE-EN 13229:2002/A2:2005

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:	
* Reacción al fuego:	A1
* Distancia min. a materiales combustibles:	1500 mm
* Peligro vuelco combustible:	Conforme
- Emisión de CO (13% O2):	0,1%
- Temperatura superficial:	Conforme
- Seguridad eléctrica:	Conforme
- Presión máxima de trabajo:	NPD
- Temperatura de humos:	350 °C
- Resistencia mecánica:	NPD
- Potencia térmica:	14 kW
- Rendimiento energético:	77%

CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de:
Bronpi Calefacción S.L.

En Lucena, 25 de abril de 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-13.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tlf. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 145 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: MERIDA

SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine

INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.

MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Spain
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Strojírenský Zkušební Ústav, S.P.
Notified body, No 1015
The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
Test report No: 30-12038-T-1

- Disposition complying with: UNE-EN 13229:2002/A2:2005

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:	
* Reaction to fire:	A1
* Min. distance to combustible materials:	1500 mm
* Risk of fuel falling out:	According
- CO Emission (13% O ₂):	0,1%
- Surface temperature:	According
- Electrical safety:	According
- Maximum operating pressure:	DNP
- Smoke temperature:	350 °C
- Mechanical resistance:	DNP
- Thermal power:	14 kW
- Energy efficiency:	77%

APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.
The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 25th April 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
General Manager Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14465330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tlf: 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

N° 145 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION: MERIDA

N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION: Voir étiquette données CE sur le modèle.

USAGE: Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.

FABRICANT: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Espagne
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ: Strojírenský Zkušební Ústav, S.P.
Organisme notifié, No 1015
Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.
N° de rapport de test: 30-12038-T-1

- Normes: UNE-EN 13229:2002/A2:2005

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:	
* Réaction au feu:	A1
* Distance min. aux matériaux combustibles:	1500 mm
* Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (13% O ₂):	0,1%
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	Conforme
- Pression maxi en fonctionnement:	DNP
- Température des fumées:	350 °C
- Résistance mécanique:	DNP
- Puissance:	14 kW
- Rendement:	77%

CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 25 avril 2018

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tlf. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

